5.2 Zählerwechsel



Unter construction...

Vorgehensweise bei Zählerwechsel

Erstellen Sie vor einem Zählerwechsel immer ein Backup

Falls Zähler mit einem NFC-Tag ausgestattet wurden, ist darauf zu achten, dass der NFC-Tag vor einem Zählerwechsel entfernt und auf dem neuen Zähler angebracht wird. Andernfalls muss nach Zählerwechsel ein neuer NFC-Tag programmiert und angebracht werden.

Wenn Variablen als Zähler geloggt werden, dann werden alle positiven Sprünge erfasst. Wird der Zähler bei einem Wechsel auf 0 zurückgesetzt, so wirkt sich das also nicht auf die aggregierten Daten aus. Der fortlaufende Verbrauch wird weiterhin erfasst. In der Variable allerdings steht der aktuelle Zählerwert.

Bei einem Zählerwechsel muss die Zählernummer im SQL-Sync angepasst werden.–> Zähler bearbeiten 2.4.2.3 Datenpunkte zur Sychronisierungs-Liste hinzufügen

2.3.3.2 Zähler mit händischer Ablesung

Ggf. ist auch die Archivverwaltung relevant: 2.3.3.10 Archiv

<< Zurück

Weiter >>

Inhaltsverzeichnis

From:
http://doku.ks-bw.info/wiki/ - **Portal des Projektes EnMA-HAW**

Permanent link:
http://doku.ks-bw.info/wiki/doku.php?id=smart_energy_box:betrieb_zaehlerwechsel&rev=1732202992

Last update: **21.11.2024 15:29**