5.2 Zählerwechsel

Erstellen Sie vor einem Zählerwechsel immer ein Backup, wenn dieses nicht sowieso automatisiert erstellt wird.

Falls Zähler mit einem NFC-Tag ausgestattet wurden, ist darauf zu achten, dass der NFC-Tag vor einem Zählerwechsel entfernt und auf dem neuen Zähler angebracht wird. Andernfalls muss nach Zählerwechsel ein neuer NFC-Tag programmiert und angebracht werden.

Prinzipiell werden Verbräuche in der Smart Energy Box und dem EDL Portal und keine absoluten Zälherstände dargestellt. Um keinen negativen Verbrauch durch einen neuen (in der Regel) geringeren Zählerwert visualisiert zu bekommen ist es erforderlich in der SEB geloggte Nullen zu ignorieren. A) Archivierung von Verbrauchsdaten

Falls es im EDL- Portal zu einem negativen Ausschlag kommt und dadurch ein Alarm generiert wird kann bei dessen Quittierung der Zählerwechsel entsprechend mit einem Schieberegler berücksichtigt werden. Alarmquittierung mit Zählerwechsel

Bei einem Zählerwechsel muss die Zählernummer im SQL-Sync angepasst werden.–> Zähler bearbeiten 2.4.2.3 Datenpunkte zur Sychronisierungs-Liste hinzufügen

<< Zurück

Weiter >>

Inhaltsverzeichnis

From:
http://doku.ks-bw.info/wiki/ - **Portal des Projektes EnMA-HAW**

Permanent link:
http://doku.ks-bw.info/wiki/doku.php?id=smart_energy_box:betrieb_zaehlerwechsel&rev=1733313112

Last update: **04.12.2024 11:51**