4.2 Konfiguration der Datenbank-Synchronisierung

Die Synchronisierung der erfassten Verbrauchsdaten von der Smart Energy Box zur MySQL / Maria Datenbank geschieht über das Modul „Synchronize to MySQL“. Das Modul synchronisiert die Daten aller in die Synchronisierungs-Liste eingetragenen Datenpunkte in regelmäßigen Abständen von der Smart Energy Box in die Datenbank. Sollte die Verbindung zur Datenbank zeitweise nicht verfügbar sein, werden die Daten nachsynchronisiert, sobald die Datenbank-Kommunikation wiederhergestellt ist.

Unterkapitel

2.4.2.1 Installation des Moduls „Synchronize to MySQL“
Vorgehensweise zur Installation des Moduls „Synchronize to MySQL“.

2.4.2.2 Datenbank-Konfiguration
Vorgehensweise zur initialen Konfiguration der Datenbank-Kommunikation.

2.4.2.3 Datenpunkte zur Sychronisierungs-Liste hinzufügen
Vorgehensweise zur Auswahl von Datenpunkten für die Synchronisierung.

[<< Zurück]

[Weiter >>]

[Inhaltsverzeichnis]

From:
http://doku.ks-bw.info/wiki/ - **Portal des Projektes EnMA-HAW**

Permanent link:
http://doku.ks-bw.info/wiki/doku.php?id=smart_energy_box:datenbank_konfiguration&rev=1728393186

Last update: **08.10.2024 13:13**