2.3 Nachträgliche Änderung der Kennzeichnung von Datenpunkten

Eine nachträgliche Änderung der Kennzeichnung von Datenpunkten ist möglich - auch wenn die Kennzeichnung bereits bis zur Datenbank-Synchronisierung in Anwendung ist.[1)]

Soll die Kennzeichnung eines Datenpunkts geändert werden, ist es erforderlich, dass die neue Kennzeichnung konsequent an allen Stellen aktualisiert wird, an denen die Kennzeichnung verwendet wird. Das Vorgehen ist wie folgt:

1. Anpassen der Datenpunktkennzeichnung im **Kennzeichnungstool**: https://www.ks-bw.info/
2. Aktualisierung der Geräte- und Datenpunktbezeichnung im **Objektbaum** der Smart Energy Box
3. Aktualisierung der Datenpunktbezeichnung im **Modul „Synchronize to MySQL“** der Smart Energy Box
4. Aktualisierung der Bezeichnung des zugehörigen Berichts in der **Energiemanagementsoftware**

<< Zurück

Weiter >>

Inhaltsverzeichnis

1)
Eine nachträgliche Änderung der Kennzeichnung von Datenpunkten ist möglich, weil den Datenpunkten im Modul „Synchronize to MySQL“ eine eindeutige ID zugewiesen wird, die auch in die Datenbank übernommen wird. Basierend auf dieser ID kann eine geänderte Kennzeichnung dem entsprechenden Datenpunkt zugeordnet werden.

From:
http://doku.ks-bw.info/wiki/ - **Portal des Projektes EnMA-HAW**

Permanent link:
http://doku.ks-bw.info/wiki/doku.php?id=smart_energy_box:kennzeichnungssystem_aendern&rev=1728298160

Last update: **07.10.2024 10:49**